



Arbeidstilsynet

Postboks 4720, Sluppen
7468 Trondheim

Oslo, 11.09.2018

Vedr; Svarbrev for «Høring 2018 – arbeidsmiljøforskrifter»

Vi viser til tidligere kommunikasjon vedr. Arbeidsplassforskriften og nå til; «*Høringsbrev 2018 – forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene*».

Vedlagt under kan man lese Noralarm sitt tilsvaer til høring dokumentet og § 2-13 samt §5-7 i Arbeidsplassforskriften.

Vårt tilsvaer gjelder § 2-13 i Arbeidsplassforskriften og den viser Arbeidstilsynets forslag til revidert tekst slik det vises i høring brevet, samt at den viser Noralarm sitt forslag til ytterligere revidering av denne i § 5-7, punkt 4.

Det er også utarbeidet en argumentasjonsrekke på hvorfor vi foreslår ytterligere justering i forhold til høring brevet 2018 for § 2-13 i Arbeidsplassforskriften.

Tekstforlaget fra Arbeidstilsynet til Arbeidsplassforskriften §2-13, annet ledd.

Sitat;

Rømningsveier og nødutganger skal være utstyrt med nødbelysning tilstrekkelig til å dekke behovet for i tilfelle svikt i den ordinære belysningen.

Forslag fra Noralarm til justeringer;

Flukt- og rømningsveier samt nødutganger skal være utstyrt med *nødbelysning* tilstrekkelig til å dekke behovet for i tilfelle svikt i den ordinære belysningen.

Argumentasjon;

I dagens standarder for nødbelysning (NEK EN 50172 og NS-EN 1838) er en bygning delt opp i fluktveier (tidligere «Åpne områder/Antipanikk») og rømningsveier. I mange tilfelle vil dagens bygninger ha fluktveier som kan være lange og komplekse, før de ender opp i selve rømningsveien. I slike tilfelle vil det være vesentlig for personers rømningsikkerhet at også fluktveien er utstyrt med nødbelysning.



Arbeidsplassforskriften §5-7, avsnitt 4

Noralarm er også opptatt av at det ikke bare er belysning (nødbelysning) av flukt- og rømningsvei som oppdateres i Arbeidsplassforskriften, men at man også ser på skilting av disse og at det gjøres enhetlig.

Dette kan gjennomføres både som belyste skilt og som gjennomlyste skilt på samme måte som beskrevet i NS-EN 1838. Vi foreslår at man også revidere teksten i §5-7, avsnitt 4

Dagens tekst;

«Nødschild er child som gir opplysninger om nødutganger eller førstehjelps- eller redningsutstyr.

Nødschild skal ha:

- rektangulær form eller kvadratisk form

- hvitt symbol på grønn bakgrunn og grønnfargen skal oppta minst 50% av childflaten

Nødschild skal være som følger:»

Noralarm sitt forslag til endring:

«Nødschild er child som gir opplysninger om nødutganger eller førstehjelps- eller redningsutstyr.

Nødschild skal ha:

- rektangulær form eller kvadratisk form

- hvitt symbol på grønn bakgrunn og grønnfargen skal oppta minst 50% av childflaten

- løsning som gjennomlyst child eller som belyst child

Nødschild skal være som følger:»

Argumentasjon;

På samme måte som i vårt forslag til §2-13 vil vi legge NS-EN 1838 til grunn. Denne gir anledning til å benytte skilter for rømning både som internt belyst eller eksternt belyst. Dette vil også gi de prosjekterende en anledning til å vege best sikkerhet i bygget ved at man kan få tilpassning i forhold til de lokale kontrastforhold ved rømning.

Videre vil det også være nødvendig å oppdatere kommentarene til forskriften for § 2-13 og § 5-7, slik at forståelsen i markedet blir enhetlig.

Her foreslår Noralarm følgende justering;

Til § 2-13. Nødbelysning

Første ledd; «Arbeidsgiveren må selv, eller gjennom kompetent person vurdere risikoen for fare som kan oppstå ved svikt i den kunstige belysningen.»

Annet ledd; «Utover kravet til nødbelysning i rømningsvei, må kompetent person også vurdere kravet for dekning av nødbelysning i fluktveier.»



Se også:

Publikasjon Nr. 7 fra Lyskultur: Nødlys/ledesystem
NS-EN 1838 Anvendt belysning - Nødbelysning

Til § 5-7. Sikkerhetsskilter som skal brukes

Til punkt 4

Ved valg av løsning med gjennomlyst skilt eller belyst skilt må løsning basert på gjeldende NS-EN 1838 legges til grunn.

Se også:

Publikasjon Nr. 7 fra Lyskultur: Nødlys/ledesystem
NS-EN 1838 Anvendt belysning - Nødbelysning

Vi håper at våre forslag til endringer tillegges vesentlig vekt slik at Arbeidsplassforskriften gjenspeiler dagens løsninger for sikker rømning innenfor dette området, og derigjennom samsvarer med løsninger i alle CEN medlemsland.

Med hilsen

Jan Tore Borgen

Styreleder Noralarm