

Fra: Per Ole Mathisen[per.ole.mathisen@hms1.no]
Sendt: 15.04.2021 13.42.02
Til: Sørums, Anne[anne.sorum@arbeidstilsynet.no]
Tittel: Kort oppsummert vedr. foreslåtte endringer vedr. graving

Hei Anne,

Hovedkonklusjon:

Synes Arbeidstilsynet har gjort en god opprydning og stiller fornuftige krav.

Kommentarer:

- Krav til dokumentert kontroll av gravegroper, høres fornuftig ut og man kan se en likhet i forhold til kontrollordning som for stillaser.
- Kan være at noen velger å kommentere at kravet til opplæring, for de som skal jobbe i gravegroper etter at den ferdig utgravd, bør stilles for dybder større enn 1,25 meter og ikke som et generelt krav. Forklaringen til Arbeidstilsynet på side 24 kan oppleves litt uklar på hva de mener om dette.
- § 21-9 Gravearbeid som skal avstives > Krav om at avstivninger skal stikke minimum 0,10 meter over gravekant er omtalt i Arbeidstilsynets vurdering, men er ikke tatt i forskriftstekst. Kan dette være glemt?

Med vennlig hilsen

Per Ole Mathisen

Daglig leder / HMS-rådgiver

Mtlf: 926 25 986

per.ole.mathisen@hms1.no

<http://www.hms1.no>

