

Vår saksbehandler
Siri Hagehaugen, tlf. +47 33 41 27 60

Dokumentdato
27.04.2021

Deres dato
03.02.2021

Vår referanse
2021/1330 HASI

Deres referanse
2020/2436

ARBEIDSTILSYNET

Postboks 4720 Torgarden
7468 TRONDHEIM

Kommentar til forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene og forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser

Det vises til høring av forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene og forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) støtter forslagene til endringer. I forslaget til endring av forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler listes det i § 3A-1 opp hensyn som blant annet må være ivaretatt for at innkvarteringen skal være forsvarlig. Dette viser at opplistingen ikke er uttømmende, og at den er relatert til de hensyn som arbeidsmiljøloven og Arbeidstilsynet skal ivareta.

DSB forvalter som kjent regelverket knyttet til både brann- og elsikkerhet. DSB ønsker å presisere viktigheten av at hensynet til brann sikkerhet, herunder varslings- og rømningsforhold blir ivaretatt. Det elektriske anleggets egenskaper eller forutsatte bruk, er også relevant for kravet om forsvarlig utførelse av innkvarteringen. Elsikkerheten kan bli utfordret jo flere personer en aksepterer i den enkelte boenhet. Når man aksepterer at inntil fire personer deler soverom og det er flere soverom, kan det fort bli mange personer i boenheten, hvilket kan føre til at det elektriske anlegget utsettes for en større belastning enn det er beregnet for. Dette kan sin ytterste konsekvens medføre brann.

DSB anmoder om at det i eventuelt informasjons- og veiledningsarbeid som utarbeides til de nye bestemmelsene om forsvarlig innkvartering, fremkommer at krav til brann sikkerhet og krav til det elektriske anlegget, som stilles i annet regelverk, også må ivaretas.

Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Forebygging og sikkerhet

Johan Marius Ly
avdelingsdirektør

Brit Skadberg
seksjonssjef

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift.